



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 26-01-003

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01-A

产品代码 V506-QB01

供货数量 1套

供货批号 TA01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2026年01月10日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2026年01月10日

填发单位公章:



填单日期: 2026.01.10

# 自检报告



零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成				A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值	3				结果	备注	
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格		
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.12				合格		
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.50				合格		
2.3	法兰裙边高度	$15 \pm 0.5$	15.19				合格		
2.4	法兰盘厚度	$3 \pm 0.2$	3.05				合格		
2.5	自由高度	$350 \pm 10$	347.88				合格		
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.472				合格		
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.96				合格		
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.14				合格		
2.9	接插件长度	$32.7 \pm 0.1$	32.75				合格		
2.1	接插件宽度	$10 \pm 0.1$	10.05				合格		
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.875				合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.91				合格		
2.13	法兰盘平面度	$\leq 0.8$	0.557				合格		
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 ( BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》				三方检测报告				

# 自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB01-A	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB01
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



4	性能	标准值	3	结果	备注
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.2	合格	
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.2	合格	
		64.2±2mm 316±2Ω	314.7	合格	
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.2	合格	
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.1	合格	
		159.2±2mm 212.2±2Ω	211.9	合格	
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.4	合格	
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.5	合格	
		252±2mm 107.8±1.5Ω	107.9	合格	
		284±2mm 73±1.5Ω	73.2	合格	
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.7	合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	219.6	合格	
			12.75	合格	
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	175.3	合格	
			11.71	合格	
		电压: 8±0.1V, 压力300 <sup>-10</sup> KPa, 流量≥40L/H	129.7	合格	
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格	合格	
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa, 充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa	0.579	合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格	合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格	合格	

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">WJ 检12</span>	供应商批准:
日期: 2026.01.10	日期: 2026.01.10