

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-01-032

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1套

供货批号 TA01

质量部 结论	合格	检验员签章：  2026年01月10日
主管领导 结论	合格	主管领导签章：  2026年01月10日

填发单位公章：



填单日期：2026.01.10

自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	32				结果	备注		
1	外观检查								
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格		
2	尺寸								
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.92				合格		
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.62				合格		
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.15				合格		
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.07				合格		
2.5	自由高度	350 ± 10	354.80				合格		
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.473				合格		
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.93				合格		
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.17				合格		
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.71				合格		
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.04				合格		
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.917				合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.90				合格		
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.555				合格		
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.97				合格		
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.870				合格		
3	材料								
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告						
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告						
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告						

自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值	32				结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.3			合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.2			合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	314.7			合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.1			合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.1			合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	211.8			合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.3			合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5			合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.9			合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3			合格		
313.9±2mm	40±1.5Ω	40.6			合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		234.1			合格		
				12.63			合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		191.3			合格		
				11.52			合格		
		电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		141.4			合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格			合格		
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa		0.579			合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格			合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格			合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: ④检12	供应商批准:
日期: 2026.01.10	日期: 2026.01.10